



Oppdatert med dok.nummer

## 671 FDV Spirovent Superior S600

**6XX-XXXXX**

### PRODUKTBEKRIVELSE

Vakuavgasser for varme- og kjøleanlegg med glykolkonsentrasjon inntil 40%.

Systemvolum inntil 325 m<sup>3</sup>

Systemtrykk 2,5-6 bar

Medietemperatur 0-90°C

Kan leveres med eller uten automatisk påfylling

Kan leveres i isolert utførelse der det er fare for kondens

Tilkobling til SD-anlegg via RS485

Fjernovervåkning via LAN eller web

Produkt nr	NRF	Beskrivelse
MV06A50	856 20 53	SpiroVent Superior S600
MV06B50	856 20 54	SpiroVent Superior S600 m/påfyllingstank
MV06R50	856 20 55	SpiroVent Superior S600 m/direkte påfylling
MV06A50 I		SpiroVent Superior S600, isolert
MV06B50 I		SpiroVent Superior S600, isolert, m/påfyllingstank
MV06R50 I		SpiroVent Superior S600, isolert, m/direkte påfylling

Tilkoblingsdimensjon: 3/4"

Farge: Gul/svart

Øvrige opplysninger: Produsent Spirotech Bv



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD



Oppdatert med dok.nummer

## 671 FDV Spirovent Superior S600

<b>Rengjoring og rengjoringsmetoder for overflateprodukter</b>
Ved behov kan enheten tørkes over med en fuktig klut. Elektriske komponenter tørkes over med en tørr klut ved behov.
<b>Ettersyn/kontroll</b>
Kontrollér tilkoblingslanger for lekkasjer hver 6. mnd
<b>Vedlikeholds instruks og -intervall</b>
Filter på inntak renses ved behov Innmat i magnetventiler skiftes hvert år Toppotluffer skiftes hvert annet år
<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b>Garanti og vilkår</b>
Jrf. FL-VVS 2016 Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato. Garantien frafaller ved installasjonsfeil, ukyndig bruk og/eller forsøk på reparasjon av personell uten nødvendig kompetanse. Garantien dekker ikke følgeskader
<b>Fuktbestandighet</b>
Produktet inneholder elektroniske komponenter som ikke skal utsettes for fukt.
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
Manualer, dokumentasjon etc. er tilgjengelig på <a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a> eller <a href="http://www.spirotech.com">www.spirotech.com</a> .

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS



Oppdatert med dok.nummer

## 671 FDV Spirovent Superior S600

<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>